



第1会議室コンセント  
電気容量について  
各コンセントの容量上限は  
コンセント付近に記載  
かつ室内合計2800W迄

第2会議室コンセント  
電気容量について  
230W迄

第3会議室コンセント  
電気容量について  
各コンセントの上限は  
コンセント付近に記載  
かつ室内合計460W迄

第4会議室コンセント  
電気容量について  
各コンセントの容量上限は  
コンセント付近に記載  
かつ室内合計460W迄

第5会議室コンセント  
電気容量について  
各コンセントの容量上限は  
コンセント付近に記載  
かつ室内合計2700W迄

第6会議室コンセント  
電気容量について  
各コンセントの容量上限は  
コンセント付近に記載  
かつ室内合計2900W迄

第8会議室コンセント  
電気容量について  
各コンセントの容量上限は  
コンセント付近に記載  
かつ室内合計3000W迄

- 凡例
- Ⓜ : 壁シングルコンセント
  - Ⓜ<sub>2</sub> : 壁ダブルコンセント
  - Ⓜ<sub>2E</sub> : アース付壁ダブルコンセント
  - Ⓜ<sub>床</sub> : 床ハイテンションコンセント
  - 注1 : 線で結ばれたものは同一回路
  - 注2 : 音響用電源コンセントは使用しないで下さい
  - LAN : 有線LAN端子

名古屋商工会議所  
3 F 平面図